

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Грозный ул.Садаева (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному муниципаль-
ному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1, тел. , E-mail:
ond_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 37/1/34

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад имени А. Ка-
дырова с.п. Бено-Юртовское Надтеречного муниципального района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Даудов З.Р.

Отдел надзорной деятельности и про- № 37
филактической работы по

Надтеречному муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 10 » мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 17 » мая 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 17 » мая 2021 г.

проведена проверка

Дознаватель ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Чеченской Республике Султаханов Магомед Адамович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Улыбка»,
с.п. Знаменское, ул. Дзержинского 9

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей, Дукаевой З.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не соответствуют знаки пожарной безопасности, а именно стрелки обозначающие направления эвакуации людей из помещения в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление правительства РФ №1479: п. 23.	20.09.2021г.	
2	С работниками объекта защиты не проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ №1479: п. 3.	20.09.2021г.	
3	Используются первичные средства пожаротушения не связанные с тушением пожара, а именно: лопата.	Постановление правительства РФ №1479: п. 413.	20.09.2021г.	
4	На объекте защиты не исправна система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч.2 ст.54. Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	20.09.2021г.	
5	Объект защиты не доукомплектован знаками пожарной безопасности, а именно стрелками обозначающие направления эвакуации людей из помещения в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление правительства РФ №1479: п. 23.	20.09.2021г.	
6	На объекте защиты не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей №1,2,4,5,6,13,14.	Постановление правительства РФ №1479: п. 60	20.09.2021г.	
7	На объекте защиты не предоставлена декларация пожарной безопасности.	ч.1 ст.64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	20.09.2021г.	

	тушения, в специальном журнале произвольной формы.	№1479: п. 60.		
9	На путях эвакуации из столовой размещены мебели (шкафы).	Постановление правительства РФ- 1479 пп. ж) п. 16 и пп. б) п. 27	20.09.2021г.	
10	На котельной эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника.	Постановление правительства РФ- 1479 пп в) п. 34	20.09.2021г.	
11	В столовой эксплуатируются электроприборы с нарушениями целостности электропитания.	ст. 142 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	20.09.2021г.	
12	Не проводится перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год с составлением соответствующих актов).	Постановление правительства РФ- 1479 п. 50	20.09.2021г.	
13	Огнетушители размещены на высоте более 1,5 метров.	Постановление правительства РФ- 1479 п. 409	20.09.2021г.	
14	Отсутствуют указатели к источнику противопожарному водоснабжению со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление правительства РФ- 1479 п. 48	20.09.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2021 г.

(квартал, месяц).

Дознаватель ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике
Султаханов Магомед Адамович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» мая 2021г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил(а):

(Handwritten signature)
(подпись)

Заведующая, Дукаева Заира Мусайповна
(должность, фамилия, инициалы)

«20» мая 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном:
8(8712) 33-24-25;